

23	SANITARNA	2024-01-30	Proszę o udostępnienie rzutów z naniesioną instalacją glikolowego odzysku ciepła. W przekazanej dokumentacji jest tylko schemat dla tej instalacji. Dla pozostałych instalacji są zarówno rzuty, jak i schematy.	2024-02-08	Nie dotyczy zapytania ofertowego
24	ARCHITEKTURA	2024-01-30	Proszę określić grubość, kolor i rodzaj powłoki żywicznej dla pozycji 242-246 w załączniku „2023_12_15_zalacznik-nr-4_1_12_2023_G_formularz-kosztorysu” lub proszę określić na jakie środki chemiczne i w jakim stężeniu ma być odporna powłoka żywiczna.	2024-02-08	Wymóg warstwy wykończeniowej – z żywicy epoksydowej o wysokiej odporności na ścieranie i/lub chemicznej wskazano w projekcie, z podziałem na obszary o różnych wymaganiach. Grubość i konkretny rodzaj powłoki będą zależne od producenta, którego na etapie projektu przetargowego nie określamy. Posiadamy posadzkę - system zacierany epoksydowo-kwarcowa o gr. 2 mm wraz z podwójną warstwą lakierową.
25	KONSTRUKCJA	2024-01-30	Proszę określić rodzaj i ilość zbrojenia dla posadzki przemysłowej lub udostępnić obliczenia statyczne dla posadzki lub proszę podać obciążenia działające na posadzkę przemysłową oraz wskazać typ wózków widłowych wraz z ich ogumieniem.	2024-02-08	Posadzka żelbetowa grubości 20cm, wykonana z betonu C30/37 zbrojona siatkami ze stali A-IIIIN.
26	FORMALNE	2024-01-30	Proszę o udostępnienie projektu branży drogowej, jeżeli ma być przedmiotem wyceny.	2024-02-08	Nie dotyczy zapytania ofertowego