


Odpowiedzi na pytania z dnia 2.02.2024 r. do zapytania ofertowego nr 1/12/2023/G
na wykonanie robót budowlanych polegających na
adaptacji i rozbudowie pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, modyfikacją utwardzenia terenu,
budową laboratoriów i magazynów chemicznych

NR	BRANŻA	DATA PYTANIA	PYTANIE	DATA ODPOWIEDZI	ODPOWIEDŹ
28	SANITARNA	02.02.2024	<p>Proszę o informację czy urządzenie zewnętrzne przy ścianie (centrala klimatyzacyjna firmy Klimor oraz agregat) będą tylko do demontażu i utylizacji, czy przewidziany jest ponowny ich montaż?</p> 	08.02.2024	Jak wyżej w punkcie 11 - wskazane urządzenia nie są przedmiotem zapytania.
29	SANITARNA	02.02.2024	Proszę o potwierdzenie, że całą instalację kanalizacji podposadzkowej należy wykonać z rur PVC-U kl. S SDR34 SN8.	08.02.2024	Zgodnie z dokumentacją.
30	SANITARNA	02.02.2024	Proszę o udostępnienie rzutu dachu dla instalacji kanalizacji sanitarnej, albo naniesienie na rzut dachu - rys. S102 pionów kanalizacji sanitarnej.	08.02.2024	<p>Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.</p> <p>Lokalizacja pionów wg rzutu parteru i 1. piętra.</p> <p>Lokalizacja wywiewek kanalizacyjnych zostanie pokazana w PW na rzucie dachu instalacji wod-kan.</p>

31	FORMALNE	02.02.2024	<p>Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni, tj. na dzień 19.02.2024. Prośbę argumentujemy faktem, że chcemy złożyć rzetelną i konkurencyjną ofertą, a prace remontowe wymagają więcej czasu na przedmiarowanie. Ponadto w trakcie analizy dokumentacji i sprawdzania przedmiarów pojawiają się kolejne pytania, które będziemy sukcesywnie wysyłać do Państwa.</p>	08.02.2024	<p>1) W dniu 8.02.2024 została dokonana aktualizacja treści zapytania ofertowego w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 19.02.2024. 2) Zwracamy uwagę na zapisy zapytania ofertowego dotyczące terminów składania pytań- pkt XI.4.</p> <p><i>"Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, <u>pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert</u>."</i></p>
----	----------	------------	---	------------	--