

**Odpowiedzi na pytania z dnia 05.03.2024 r. do zapytania ofertowego nr 1/01/2024/G
na wykonanie robót budowlanych polegających na
adaptacji i rozbudowie pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, modyfikacją
utwardzenia terenu, budową laboratoriów i magazynów chemicznych**

NR	BRANŻA	DATA PYTANIA	PYTANIE	DATA ODPOWIEDZI	ODPOWIEDŹ
2	FORMALNE	2024-03-01	Czy istnieje możliwość otrzymania wszelkiej dokumentacji oraz wszystkich załączników ze strony w języku angielskim?	2024-03-05	Dokumentacja jest dostępna wyłącznie w języku polskim i nie przewiduje się jej przygotowania w językach obcych.
3	FORMALNE	2024-03-01	Pytanie dotyczyło hierarchii niektórych dokumentów opublikowanych w ramach Zapytania Ofertowego.	2024-03-05	<ul style="list-style-type: none"> - Załączniki nr 8, 8B, 8C, 7, 7A, 7B, 7D są wymaganiami odbioru technologicznego i technicznego jako takie są dokumentami nadrzędnymi i wiążącymi dostawcę, definiują bowiem kryteria odbioru przedmiotu zamówienia i uzyskania oczekiwanego efektu końcowego. - Załącznik 7C - rozwiązania opisane w tym załączniku, które wymagają wyceny, zostały ujęte jako Opcje w Załączniku Nr 3 (Formularzu Kosztorysu, plik excel kolumny P i Q – HAZOP krytyczne, HAZOP niekrytyczne) - Załącznik 8A - "Raport końcowy B+R" stanowi podsumowanie fazy badawczo-rozwojowej projektu. Wymagane jest, by oferent w fazie wdrożeniowej realizacji zamówienia, dostosował zawarte w nim parametry odpowiednio do wymogów realizacji w skali przemysłowej dla uzyskania oczekiwanych efektów jakościowych i wydajnościowych. - Załącznik nr 2 – Projekt Techniczno-Technologiczny stanowi dokumentację koncepcyjną wypracowaną w toku fazy badawczo-rozwojowej i jako taki powinien być taktowany jako wytyczne do fazy projektu wykonawczego. Zawarte w nim informacje nie mają charakteru wiążącego.
4	FORMALNE	2024-03-01	Czy na tym lub dalszym etapie przedstawiony załącznik nr 5 (Wzór Umowy) podlega negocjacji? Prosimy o udostępnienie Wzoru Umowy w wersji edytowalnej	2024-03-05	Nie przewiduje się negocjacji warunków umowy. Przed terminem zgłoszenia ofert możliwe jest proponowanie zmian zapisów umowy w drodze zapytań. Nie przewiduje się udostępnienia załącznika w wersji edytowalnej - prosimy o nanoszenie ewentualnych uwag w trybie recenzji/komentarzy w udostępnionym dokumencie pdf. Wszelkie zgłoszone w tym trybie uwagi do treści umowy będą rozpatrzone i w przypadku ich uwzględnienia opublikowane w postaci aktualizacji załącznika nr 5.
5	TECHNICZNE / JAKOŚCIOWE	2024-03-01	Czy jest możliwość zastosowania urządzeń innych producentów niż przedstawione w udostępnionej dokumentacji (filtry, prostowniki, grzałki, armatura, sterowniki itp. itd.)	2024-03-05	Dla elementów krytycznych dla jakości i bezpieczeństwa : prostowniki, skrubery, napędy, armatura, czujniki i układy pomiarowe oraz elementy systemu bezpieczeństwa - wymaga się zastosowania sprawdzonych, solidnych marek urządzeń o najwyższej klasie jakości w branży galwanotechnicznej. Dla pozostałych urządzeń: pompy, filtry, grzałki itp.- możliwe jest zastosowanie urządzeń innych, niż przedstawione w udostępnionej dokumentacji, jednakże pod warunkiem zachowania takich samych lub lepszych własności jakościowych i technicznych w stosunku do rekomendowanych rozwiązań. wskazane w załącznikach urządzenia są urządzeniami przykładowymi określającymi wymaganą minimalną klasę urządzeń.