

**Odpowiedzi na pytania z dnia 19.03.2024 r. do zapytania ofertowego nr 2/03/2024/G
na wykonanie robót budowlanych polegających na
adaptacji i rozbudowie pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-biurowego wraz z instalacjami
wewnętrznymi, modyfikacją utwardzenia terenu, budową laboratoriów i magazynów chemicznych**

NR	BRANŻA	DATA PYTANIA	PYTANIE	DATA ODPOWIEDZI	ODPOWIEDŹ
1	wyposażenie	2024.03.19	Czy wyposażenie pomieszczeń w dozowniki suszarki, lustra ma być ujęte w wycenie?	26.03.2024	Nie
2	architektura	2024.03.19	Proszę określić grubość, kolor i rodzaj powłoki żywicznej dla pomieszczeń z grupy 1, 2, 3, 5 6, 7, 8, 12 lub proszę określić na jakie środki chemiczne i w jakim stężeniu ma być odporna powłoka żywiczna dla poszczególnych grup.	26.03.2024	Zgodnie z załączonym „Zestawieniem wykończenia pomieszczeń” powłoka żywiczna odporna chemicznie jest wymagana tylko dla pomieszczeń z grupy 1 i 2. Wymagania dotyczące posadzek chemoodpornych znajdują się w załączonym dokumencie „Ogólne wytyczne projektowo-wykonawcze dla galwanizerni” strona nr 10. Załącznik dodany do udostępnionej poprzez MFT dokumentacji przetargowej do folderu i50253256-MFT-Galwanizernia